



- SB = slagboom
- TX = uitgangsterminal
- KA = kassaterminal
- TE = ingangsterminal
- BK = besturingskast
- TC = toegangscontrole
- VK = verkeerslicht

Aannemer: Houta - Hurks V.O.F.  
 Hak en freeswerk geschiedt door hoofdaannemer  
 Indien er geen aansluit schema WTW unit is dan WTW perlex unit incl.  
 standen schakelaar NIET aansluiten.  
 Loze en thermostaat leidingen voorzien van draad ter indicatie van open  
 buis.

**Armatuurcodelijst**

Aantal	Armatuurcode	Omschrijving	Type Nr	Lamp	Fabrikant	Art. nr. fabrikant	Montage
41	A	wandarmatuur	Flagstone zwart	1x T5 W	Philips		opbouw
9	B	plafondarmatuur	Sylproof Superia	1x T8 36W	Sylvania	0056123	opbouw
3	B-NV	plafondarmatuur	Sylproof Superia	1x T8 36W + nood	Sylvania	0056166	opbouw
2	C	plafond/wandarmatuur	Lineight wit	1x 36W	Performance in Lighting	15-00078	opbouw
46	D	plafondarmatuur	Sylproof Superia	2 x T8 58W	Sylvania	0056123	opbouw
44	D-NV	plafondarmatuur	Sylproof Superia	2 x T8 58W - nood	Sylvania	0056123	opbouw
38	E	plafondarmatuur	Bully	E27 60W 230V	Corodex		opbouw
20	F	wand/plafondarmatuur	742DN	2xT8	Trilux		opbouw
39	F-NV	wand/plafondarmatuur	742DN + EB3h	2xT8	Trilux		opbouw
41	G	plafondarmatuur	EKO 21 FC antraciet	1x42W halo E27	Prisma	301002	opbouw
8	H	wand/plafondarmatuur	Prodisc MWS WT	11W LED 3000K	Proluxia		opbouw
22	H-NV	wand/plafondarmatuur	Prodisc EL 11MWS WT	11W LED + nood	Proluxia		opbouw
6	I	wandarmatuur	2294	1x L 5 11W	Bega		opbouw
1	J	wand/plafondarmatuur	Prodisc WT	11W LED 3000K	Proluxia		opbouw
46	V1	plafondarmatuur	KMJ	Led 3W	Elba noodverlichting	KMJ003	opbouw

**Status: Revisie d.d. 8-12-2014**

architect: Locus	projectnr.: 0610	bestektek.:	datum:
opnemer: Hurks Bouw	projectnr.:	werktek.:	datum:

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend  
 realisering is niet bindend

Project: 37 app Lakerloper Eindhoven  
 Projectnummer: 6559

Omschrijving: installatietekening algemeen  
 1e verdieping blok B

Get: AMA Datum: 22-11-2013 Schaal: 1:50

**ELEKTRO SCHEPPERS**  
 HEERLEN  
 In de Cramer 10  
 6411 RS HEERLEN  
 Tel.: 045 - 5 60 60 60  
 Fax.: 045 - 5 60 60 65

Code Wijzigingsdatum: Initialen  
 A 3-01-2014 AMA  
 B 24-10-2014 AMA

Tekeningnr: E03-B  
 Formaat: A0