

Paul



- SB = slagboom
- TX = uitgangsterminal
- KA = kassaterminal
- TE = ingangsterminal
- BK = besturingskast
- TC = toegangscontrole
- VK = verkeerslicht



Armatuurcodelijst

Aantal	Armatuurcode	Omschrijving	Type Nr	Lamp	Fabrikant	Art. nr. fabrikant	Montage
41	A	Wandarmatuur	Flagstone zwart	1x T5 W	Philips		opbouw
9	B	plafondarmatuur	Sylproef Supera	1 x T8 36W	Sylvania	0056123	opbouw
3	B-NV	plafondarmatuur	Sylproef Supera	1 x T8 36W + nood	Sylvania	0056166	opbouw
2	C	plafond/wandarmatuur	Circlelight wit	1x38W	Performance in Lighting	15-00078	opbouw
146	D	plafondarmatuur	Sylproef Supera	2 x T8 50W	Sylvania	0056123	opbouw
44	D-NV	plafondarmatuur	Sylproef Supera	2 x T8 50W + nood	Sylvania	0056123	opbouw
38	E	plafondarmatuur	Bully	E27 60W 230V	Corodex		opbouw
20	F	wand/plafondarmatuur	T402N	2X18W	Trilux		Opbouw
30	F-NV	wand/plafondarmatuur	T402N + EB3h	2X1C 18W	Trilux		Opbouw
41	G	Plafondarmatuur	EKO 21PC antiracket	1x42W halva E27	Prisma	301002	opbouw
8	H	wand/plafondarmatuur	Prodisc MWS WT	11W LED 3000K	Proluxia		Opbouw
22	H-NV	wand/plafondarmatuur	Prodisc EL MWS WT	11W LED + nood	Proluxia		Opbouw
6	I	Wandarmatuur	2294	1x L-S 11 W	Bega		opbouw
1	J	wand/plafondarmatuur	Prodisc WT	11W LED 3000K	Proluxia		Opbouw
14	VI	plafondarmatuur	KMU	Led 3W	Elba noodverlichting	KMU003	opbouw

Aannemer: Houta - Hurks V.O.F.
 Hak en freeswerk geschiedt door hoofdaannemer
 Indien er geen aansluit schema WTW unit is dan WTW perlix. unit incl.
 standen schakelaar NIET aansluiten.
 Loze en thermostaat leidingen voorzien van draad ter indicatie van open buis.

Status: Revisie d.d. 8-12-2014

architect: Locus	projectnr.: 0610	bestektek.:	datum:
aanneemer: Hurks Bouw	projectnr.:	werktek.:	datum:

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
 uitvoering is niet bindend

Project: 37 app Lakerloper Eindhoven
 Omschrijving: Installatetekening algemeen
 Get: AMA Datum: 22-11-2013
 Schaal: 1:50

Code Wijzigingsdatum Initalen
 A 3-01-2014 AMA
 B 24-10-2014 AMA

ELEKTRO SCHEPPERS
 HEBLEN
 in de Cramer 10
 6411 RS HEBLEN
 Tel.: 046 - 5 60 60 60
 Fax.: 046 - 5 60 60 65

WERLT
 Culemans 17
 6003 TG WESBRT
 Tel.: 0465 - 688 200
 Fax.: 0465 - 688 205

Tekeningnr: E02-B
 Formaat: A0