

# BUVA *Q-Stream*<sup>®</sup>

## Q-Stream quickguide



## Q-Stream quickguide




### *Q-Stream*

- Picto
- Time
- Quali

Op [www.buva.nl](http://www.buva.nl) vindt u altijd de meest recente versie van deze handleiding

## Aan de slag met de Q-Stream Picto

### **Hoofdbediening Q-Stream Picto**



Met de hoofdbediening van de Q-Stream Picto wordt het systeem in de gewenste ventilatiestand gezet.

*Bediening:*

Indrukken van de betreffende knop zet het systeem in de bijbehorende stand.

Knop 1: **L4** – Maximaal stand

Knop 2: **L1** – Afwezigheidstand

Knop 3: **L3** – Aanwezigheidsstand

Knop 4: **L3n** – Nachtstand


Knop 5: **L2** – 2 personen stand

Indien het systeem door de optionele keukenbediening in de Maximaalstand is gezet, geeft de hoofdbediening dit aan met '**Loc**'.



De hoofdbediening is gedurende de tijd, dat het systeem met de keukenbediening in de Maximaalstand is gezet, niet te bedienen. Het is wel mogelijk deze bewust te overrulen door knop 3 (Aanwezigheidsstand) lang in te drukken.

## Aan de slag met de Q-Stream Time en Quali


### Hoofdbediening Q-Stream Time



### Hoofdbediening Q-Stream Quali




## Ventilatiestanden Q-Stream Time en Quali:




### Manuele stand

Gebruiker stelt zelf systeem in de gewenste stand. Ventilatieprogramma (en in het geval van de Q-Stream Quali, de sensor) bepalen niet het ventilatieniveau.



### Automatische stand

Ventilatieprogramma ventileert met voorgeprogrammeerd ventilatieprogramma. In het geval van Q-Stream Quali zal standaard het ventilatieprogramma gevolgd worden. Echter in het geval dat het CO<sub>2</sub> niveau meer ventilatie vereist, zal deze het systeem overrulen.




### Nachtstand

Ventilatiesysteem ventileert in de nachtstand. Dit is een relatief hoge ventilatiestand.

## Veranderen van ventilatiestand

Door kort indrukken van  worden de verschillende standen geselecteerd.




Met  $\Delta$  en  $\nabla$  kan op elk gewenst tijdstip de ventilatiestand verhoogd of verlaagd worden. Op het moment dat het systeem in de automatische stand staat, zal deze bij het eerstvolgende schakelmoment weer in de voorgeprogrammeerde stand gaan ventileren. Bij een Q-Stream Quali zal het systeem in dat geval weer op een overschrijding van de CO<sub>2</sub>-waarde reageren.

- Tussen 22:45 en 08:00 ventileert het systeem in de nachtmood (N)
- Tussen 08:00 en 17:30 ventileert het systeem in de laagstand (1)
- Tussen 17:30 en 19:30 ventileert het systeem in de hoogstand (3)
- Tussen 19:30 en 22:45 ventileert het systeem in de middenstand (2)

Het ingestelde programma heeft vier schakelmomenten (om 08:00, 17:30, 19:30 en 22:45). Aanpassen van het ventilatieprogramma is beschreven in de installateurshandleiding Q-Stream. Deze is te downloaden via [www.buva.nl](http://www.buva.nl).

Indien met de optionele keukenbediening het systeem in de hoogstand wordt gezet, is het systeem dan niet meer via de hoofdbediening te bedienen. Dit is zichtbaar op de hoofdbediening door het  $\text{r-O}$  symbool. Deze stand is op de hoofdbediening bewust te overrulen door  $\nabla$  lang in te drukken.

## Optionele



De keukenbediening zet het systeem tijdelijk in de Maximaalstand.

### *Bediening:*

Een druk op knop 3 start de timer (default 0:30) direct.

Met knop 1 kan de timer verhoogd worden per 5 minuten, met knop 2 verlaagd per 5 minuten. Nogmaals drukken op knop 3 stopt de timer (er verschijnt OFF).

Een druk op knop 1 of 2 toont de laatst ingestelde tijmertijd (indien nog niet actief), maar de timer start niet. Nogmaals drukken op knop 1 of 2 verlaagt/verhoogt de tijmertijd per 5 min:

- De ingestelde tijmertijd wordt nu opgeslagen in het geheugen.
  - Als op knop 3 wordt gedrukt, start de timer. Nogmaals drukken op knop 3 stopt de timer.
  - Als binnen 10 sec op geen enkele knop wordt gedrukt, wordt het display leeg.
- Terwijl de timer actief is, kan met knop 1 en 2 de tijmertijd nog verlaagd of verhoogd worden.

Voor meer informatie over de instellingen, garantievoorwaarden en onderhoudsvorschriften van de Q-Stream raadpleegt u de uitgebreide gebruikershandleiding in de bewonersmap, of download deze van [www.buva.nl](http://www.buva.nl)

Installatieblad Q-Stream:

Geïnstalleerd op:	
Geïnstalleerd door:	
Onderhoud uitgevoerd op:	
Onderhoud uitgevoerd door:	

Notities:


Garantiesticker