

**Vermogenscodelijst**

Vermogenscode	Omschrijving
afz	Afzuigkap
Buva	ventilatie
CM	Combi- magnetron
cv	CV-ketel
kk	Koelkast
mv	Mechanische ventilatie
VW	vaatwasser
WA	Wasmachine
WD	Wasdroger

**Armatuurcodelijst**


Armatuurcode	Omschrijving	Type Nr	Lamp	Fabrikant
G	Piafondarmatuur	EKO 21 PC antraciet	1x42W E27	Prisma

**Algemene opmerkingen:**

- Leidingen tbv. CAL, telefoon, boiler, reserveapparaat, fornuis en intercom, uitvoeren als 3/4" leiding en 3/4" inbouwdoos. (inbouwdoos tbv. fornuis uitvoeren als perilex-inbouwdoos).
- Bij brandmelders de schakeldraad installeren in de kleur oranje.
- Meerwerk conform koperscheurlijst. (noodt niet aanpassen op verbindingslijst)
- Aanpassing keukeninstallatie conform opgave keukenleverancier.
- Indien getekende maten afwijken van geschreven maten zijn de maatvoeringsconsequenties die hieruit voortvloeien niet voor rekening van Elektro Scheppers.
- Plaatsbepaling van elektravoorzieningen (symbolen), zijn om tekentechnische redenen slechts bij benadering aan te geven. Hieruit kunnen derhalve geen gevolgtrekkingen omtrent de exacte plaats c.q. maatvoering worden getrokken.
- Indien constructieve elementen (bijv. stalen balken) in vloeren verwerkt zijn, zal de bouwkundige aannemer springen dienen op te nemen voor de door ons te installeren elektraleidingen.

omschrijving	fabrikaat	type
schakelmateriaal	Busch Jaeger	st Reflex (9010 )
bedrukker	FRIEDLAND	D824 zwart
schel / zoemer	Elba	1072/59
rookmelder	Hager	155914
installatiekast	Hager	Vision
inbouwdozen dubbel wcd	Haf	H14/HT50
intercom	Urmet 2Voice	Aiko inbouw
Telefoon wcd	Busch Jaeger	RJ45


boven afgewerkte vloer	H	boven afgewerkte vloer	H
wandcontactdoos dubbel	+300	wandlichtpunt buitengevel	+2000
wandcontactdoos enkel	+1050	wandlichtpunt badkamer	+1800
wandcontactdoos aanrecht	+1100	thermostaat	+1500
schakelaars	+1050	bedrukker	+1500
schakelaar mv (woonkamer)	+1500	schel	+2250
Videofoon app.	+1500	tel/data RJ45	+300
fornuis/boiler/vaatwasser	+500	cal	+300
centr. aardpunt badkamer	+650	th-wcd bij cv-opstelling	---
afzuigkap	+2250	wasautomaat / wasdroger	+1200
magnetron/koelkast	+1100	wcd mv	100-pi
geluid	+300		




Aannemer: Houta - Hurks V.O.F.  
 Hak en freeswerk geschiedt door hoofdaannemer  
 Indien er geen aansluit schema WTW unit is dan WTW perilex ,unit incl. standen schakelaar NIET aansluiten.  
 Loze en thermostaat leidingen voorzien van draad ter indicatie van open buis.

**Status: Revisie d.d. 8-12-2014**

architect: <b>Locus</b>	projektnr.: <b>0610</b>	bestektek.:	datum:
aannemer: <b>Hurks Bouw</b>	projektnr.:	werktek.:	datum:
aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend		maatvoering is niet bindend	
<b>Projekt: 37 app Lakerloper Eindhoven</b> Omschrijving: <b>Installatietekening appartementen blok A ( Huur ) Type E</b>		<b>Projekt nummer: 6559</b> Code Wijzigingsdatum Initialen	
Get: <b>AMA</b>	Datum: <b>6-03-2014</b>	Schaal: <b>1:50</b>	
<b>ELEKTRO SCHEPPERS</b> HEERLEN: In de Cramer 10, 6411 RS HEERLEN, Tel.: 045 - 5 60 80 60, Fax.: 045 - 5 60 60 65 WEERT: Celciusstraat 17, 6003 DG WEERT, Tel.: 0495 - 688 200, Fax.: 0495 - 688 205			
Tekeningnr.: <b>E12</b>		Formaat: <b>A1</b>	



**aanzicht woonkamerwand**  
i.v.m. opstelling diverse onderdelen.



**aanzicht badkamerwand**  
i.v.m. opstelling diverse onderdelen.